

कार्यालय  
रमाबाई अम्बेडकर रैली मैदान एवं विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्र

प्रशासनिक भवन, शारदा नगर, लखनऊ।  
(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों, आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ)

पत्रांक सं० : 1443/2025/24-25

दिनांक : 22.02.25

कोटेशन आमन्त्रण सूचना

स्मारक समिति के प्रबन्धाधीन रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं सम्बद्ध अन्य विभिन्न क्षेत्र लखनऊ के परिक्षेत्र पी-4 पार्किंग में नये विद्युत पैनल 200 एम्पियर की आपूर्ति एवं स्थापना सम्बन्धी कार्य हेतु आगणन की मुख्य अभियंता, ल0वि0प्रा0 एवं वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0 महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक दिनांक 03.02.2025 एवं 13.02.2025 के क्रम में निम्न विवरण के अनुसार कार्य हेतु ल0वि0प्रा0 में पंजीकृत विभिन्न फर्मों से पुनः कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं।

S. No.	Description	Qty.	Unit	Rate
01	Supply and erection of factory fabricated and wired metal clad dust and vermin proof floor mounting panel TPN switch board complete with the following HRC type heavy duty TPN fuse switches with fuses and instruments chamber etc. complete in all respect. The instrument chamber shall be separate and shall comprise of flush type ammeter, voltmeter, instrument fuses, current transformer etc. The board shall have suitable capacity electrolytic aluminium bus bars as per IS8623 insulate with heat shrink sleeving and mounted on non hygroscopic supports such as CMC/DMC support with detachable side covers and shall be suitable for extension on the sides. The switches shall be complete with suitable cable end boxes, reverse entry boxes in case of pedestal type, cable sockets, compression glands and indicating lamp on incoming etc. The job includes the grouting of the board as per direction of Engineer-in-charge. II and pedestal type for Cat B and C only. Incoming - TPN 200 Amp (MCCB) x 01 No. Outgoing - TPN 100 Amp (MCCB) x 02 No. and Additional. All outgoing switches of 100 Amp. and above will be provided with digital ampere meter current transformers and selector switches and instrument fuses etc. The switches board shall be fabricated with CRCA sheet with a minimum thickness of 1.6 mm/2 mm. Cubicle type switch board shall be go cat A B & B-	1	no.	76700.00
02	Supply of Starter Panel of 3 phase 3 HP pump. Make Havells or equivalent.	1	No.	5125.00

उपरोक्त के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत इच्छुक फर्मों दिनांक 28.02.2025, सायं 04.00 बजे तक अपनी कोटेशन प्रबन्धक कार्यालय, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, शारदा नगर, लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित समय उपरान्त कोटेशन/प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे। प्राप्त कोटेशन में से न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा।

(डा0 आशीष कुमार)  
प्रबन्धक

प्रतिलिपि:- पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।

1. मुख्य प्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्धक (वित्त/अनुरक्षण) को सूचनार्थ।
- ✓ 3. आई0टी0 प्रभारी महोदय/सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन आमन्त्रण सूचना को स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धित कार्यवाही कर सकें।
4. नोटिस बोर्ड।

22/02/25  
प्रबन्धक

कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ  
पत्र/संकेत/प्राप्ति संख्या 6-4-6  
प्राप्ति दिनांक 24/2/25  
संज्ञक