

कार्यालय

मान्यवर श्री कांशीराम जी जनसुविधा परिसर एवं पार्किंग, लखनऊ।

(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों एवं उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति), लखनऊ।

पत्रांक: 68/प्रब0(ज0सु0प0)/(वि0/यां0)-49/2026-27

दिनांक: 24-07-2026

कोटेशन आमन्त्रण सूचना

मान्यवर श्री कांशीराम जी जनसुविधा परिसर एवं पार्किंग, लखनऊ परिक्षेत्र में स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम की मरम्मत/सर्विसिंग सम्बन्धी कार्य हेतु ल0वि0प्रा0 के मुख्य अभियन्ता एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा दिनांक 18.07.2026 एवं 22.07.2026 में प्राप्त अनुमति के अनुपालन में निम्न विवरण के अनुसार कार्य किये जाने हेतु एल0डी0ए0 में पंजीकृत फर्मों से कोटेशन आमन्त्रित किये जाने हैं-

Sr. No.	Description of work	Qty.	Unit	Rate
1	Providing, laying testing & commissioning of 150 mm dia "C" class heavy duty MS pipe conforming to IS 3589/IS 1239 including Welding, fitting like elbows, tees, flanges, tapers nuts bolts, gaskets etc and fixing the pipe on the wall/ceiling/on ground with suitable clamp/support frame and painting with two or more coat synthetic enamel paint of required shade complete in all respect. (PSR)	4	Mtr	2,716.00
2	Supplying, fixing, testing and commissioning of 100 mm dia double flanged sluice valve of PN 1.6 rating with non rising spindle, bronze/gunmetal seat ISI marked complete with nuts, bolts, washers, gaskets & conforming to IS 780 as required complete in all respect. (PSR)	1	Nos	11,713.00
3	Providing, laying testing & commissioning of 80 mm dia "C" class heavy duty MS pipe conforming to IS 3589/IS 1239 including Welding, fitting like elbows, tees, flanges, tapers nuts bolts, gaskets etc and fixing the pipe on the wall/ceiling/on ground with suitable clamp/support frame and painting with two or more coat synthetic enamel paint of required shade complete in all respect. (PSR)	4	Mtr.	1,361.00
4	Servicing of Diesel Engine & pump, jockey pump induction motor, main pump, 3 phase induction motor, insulation resistance & winding resistance measuring, tightened all motors terminal nut & bolts, Pressure gauge, Non-return valve, Butterfly valve, Sluice valve, Foot valve, Main supply auto/manual electrical driven panel, tightened all nut & bolt, terminal checking & tightening all terminals all control wiring from panel to PS, Jockey motor, Main motor & DG pump, checking all contactor relay main & auxiliary contacts, Auto manual selector switch, Volt meter, Amper meter, Battery charges connection checking & oiling & greasing of bearings & pumps, filling of coolant (1 ltr.) Complete in all respect. (PSR)	1	Job	55,000.00

अतः एल0डी0ए0 में पंजीकृत फर्म दिनांक 30.07.2026 शाम 05 बजे तक अपना कोटेशन प्रबन्धक, मान्यवर श्री कांशीराम जी जनसुविधा परिसर एवं पार्किंग, लखनऊ को प्रेषित करें। प्राप्त कोटेशनों में से न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा।

(मान सिंह)

प्रबन्धक

प्रतिलिपि:- पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।

1. प्रबन्धक (प्रशासन/वित्त/अनुरक्षण) को सूचनाार्थ।
2. सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन आमन्त्रण सूचना को स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धित कार्यवाही की जा सके।
3. नोटिस बोर्ड।

कार्यालय राबंर एन नेटवर्क इंजी०

पत्र/पत्रावली सं०.....110.....

प्राप्ति तिथि.....25/07/2026.....

संलग्नक.....

श्रीहरी मिश्रा

24/7/26

कार्यालय

मान्यवर श्री कांशीराम जी जनसुविधा परिसर एवं पार्किंग, लखनऊ।

(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्को एवं उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति), लखनऊ।

पत्रांक: 169/प्रब0(ज0सु0प0)/(वि0/यां0)-83/2026-27

दिनांक: 24/07/2026

कोटेशन आमन्त्रण सूचना

मान्यवर श्री कांशीराम जी जनसुविधा परिसर एवं पार्किंग, लखनऊ परिक्षेत्र में स्थापित 30 अदद Fire Extinguisher Cylinder के रिफिलिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु ल0वि0प्रा0 के मुख्य अभियन्ता एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा दिनांक 21.07.2026 एवं 22.07.2026 में प्राप्त अनुमति के अनुपालन में निम्न विवरण के अनुसार कार्य किये जाने हेतु एल0डी0ए0 में पंजीकृत फर्मों से कोटेशन आमन्त्रित किये जाने हैं—

Sr.No	Description	Qty	Unit	Rate
1	Refilling of ABC Type 5 kg Capacity Fire Extinguisher Cylinder , complete in all respect (PSR)	15	Nos.	1450.00
2	Refilling of Co2 Type 4.5 Kg Capacity Fire Extinguisher Cylinder, complete in all respect (PSR)	15	Nos.	1200.00
3	SITC of Pipe for 5 kg ABC type fire extinguisher. Complete in all respect.	10	Nos.	850.00
4	SITC of Horn Pipe for 4.5 kg Co2 type Fire Extinguisher. Complete in all respect.	12	Nos.	1635.00
5	Repairing of Pressure Gauge of ABC type Fire Extinguisher. Complete in all respect.	09	Nos.	1400.00

अतः एल0डी0ए0 में पंजीकृत फर्मों दिनांक 30.07.2026 शाम 05 बजे तक अपना कोटेशन प्रबन्धक, मान्यवर श्री कांशीराम जी जनसुविधा परिसर एवं पार्किंग, लखनऊ को प्रेषित करें। प्राप्त कोटेशनों में से न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य करने हेतु कार्यदेश जारी किया जायेगा।

(मान सिंह)

प्रबन्धक

प्रतिलिपि—: पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।

1. प्रबन्धक (प्रशासन, वित्त/अनुरक्षण) को सूचनाार्थ।
2. सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन आमन्त्रण सूचना को स्मारक सामग्री का वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धित कार्यवाही की जा सके।
3. नोटिस बोर्ड।

कार्यालय सर्वर एवं नेटवर्क इंजी०

पत्र/पत्रावली सं०.....111.....

प्राप्ति तिथि...25/07/2026...

संलग्नक...*

श्रीहरी मिश्रा